

Urząd Miejski w Wyszkowie
Aleja Róż 2
07 – 200 Wyszków

GOK.6331.3.2.2026

2026-02.04
P. A. Oleksiewicz
PREZIS ZARZĄDU
Maciej Olbryś

Wyszków, 29.01.2026 r.

W P L Y N E Ł O
WTBS Wyszków, ul. Komunalna 1
dnia 03.02.26 l.dz. 541/1026-CP

**Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
ul. Komunalna 1
07 – 202 Wyszków**

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2026 r. w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej dla działek o numerach ewidencyjnych 4401/12 i 4400/14 w Wyszkowie przy ul. Łącznej, Urząd Miejski w Wyszkowie informuje, że przyjęcie wód do kanalizacji deszczowej może nastąpić pod następującymi warunkami:

1. Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zostanie wykonane z rur PVC SN8 do studni rewizyjnej o rzędnych 97.71/95.00 na działce ew. nr 4396/23 zgodnie z załącznikiem graficznym z zastosowaniem rur o średnicy nie większej niż 400 mm, z maksymalną ilością zrzucanych wód deszczowych w ilości 20 l/s. Na przyłączy Inwestor zamontuje regulator przepływu.
2. Wody deszczowe i roztopowe z nieruchomości o numerze ewidencyjnym 4401/12 i 4400/14 w Wyszkowie pochodzące z odwodnienia terenu w ilości większej niż 20 l/s będą zagospodarowane na terenie nieruchomości lub retencjonowane w istniejących urządzeniach jako retencja rurowa lub zbiorniku retencyjnym i zrzucane do kanalizacji deszczowej w porze bezdeszczowej.
3. Jakość odprowadzanych do kanalizacji wód będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).
4. Wnioskodawca opracuje projekt przyłącza kanalizacyjnego na podstawie niniejszych warunków, a opracowany projekt przedstawi do uzgodnienia Wydziałowi Ochrony Środowiska.
5. Powiadomi Urząd Miejski w Wyszkowie o terminie wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej.

6. Przed wykonaniem robót zakrywających konieczne jest dokonanie odbioru prac ulegających zakryciu przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wyszkanie.
7. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza, a kopię dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska w terminie 90 dni od daty odbioru przyłącza.
8. Przyłącze kanalizacji deszczowej należy układać z zachowaniem odpowiednich spadków dla danej średnicy rury.
9. Wykonując przyłącze należy unikać stosowania kolan i zagięć, wykonywać przyłącze w odcinkach prostych. Jeśli nie ma możliwości wykonania ich bez zastosowania kolan, należy stosować kolana o najmniejszym możliwym kącie.
10. Na wykonanie prac w drodze oraz pozostawienie w niej urządzenia należy uzyskać pozwolenie zarządcy drogi.
11. Warunki techniczne ważne są 24 miesiące od dnia ich wydania.

Z up. Burmistrza
Miroslaw Wysocki
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Wyszkanie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków
tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl
www.wyszkow.pl

Sprawę prowadzi: Marta Ciuraj-Makarewicz, tel. 29 743 77 04, e-mail: odpady@wyszkow.pl

Załącznik do decyzji / pisma

W GOK 6334/22/2026

Z dnia 28.01.2026

Mapa w skali 1:500

Jednostka ewidencyjna: WSKŁÓNA MIASTO

4387/4

A: miejsce określenia do
istniejącej kolumnady
oleo-vas

Z up. Burmistrza
Mirosław Wysocki
Naczelnik
Wydziału Oczyszczania Środowiska

